



Hilti North America  
7250 Dallas Parkway Ste. 1000  
Plano, TX 75024  
800-879-8000

Le 21 mars 2022

Madame, Monsieur,

La présente a pour but de confirmer que les matériaux suivants ont été testés / évalués comme indiqué avec les normes répertoriées par Hilti, Inc.

**Produit**

Produit d'étanchéité léger acoustique et antifumée CS-S SA Light

**Critère de performance ASTM**

C834  
ASTM C919  
ASTM D217  
ASTM E84  
ASTM E90  
ASTM G21  
ASTM C734  
ISO 11600 12,5 % de mouvement

En outre, le CS-S SA Light demeure flexible et adhésif après 500 heures de vieillissement accéléré, comme spécifié dans la norme ASTM C734, et il ne s'affaisse pas (ASTM C834) et ne tache pas (ASTM D2203).

Veuillez consulter le [www.us.hilti.com](http://www.us.hilti.com) pour de plus amples informations sur le produit.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

**Joshua Close**

Marketing | Directeur de produits – Protection incendie  
T 972-214-9144  
C [joshua.close@hilti.com](mailto:joshua.close@hilti.com)

**Hilti North America**  
7250 Dallas Parkway Ste. 1000  
Plano TX 75024  
1-800-879-8000  
[www.hilti.com](http://www.hilti.com)